



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/054755/2023/02
Č.J.: MKH/054764/2023
VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová
TEL.: 327 710 302
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

ProCírkvice z. s.
Církvice 120
285 33 Církvice

DATUM: 28. dubna 2023

Církvice autobusové zastávky - sdělení

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 27.4.2023 dotaz k instalaci bočních stěn autobusové zastávky u obchvatu Církvice, který podal spolek ProCírkvice z. s., IČO 19095406, Církvice 120, 285 33 Církvice.

Vzhled a umístění autobusové zastávky musí odpovídat především ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek a vyhláše č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Nejmenší volná šířka nástupiště musí být 2,2 m (příčemž doporučeno je 2,5 m), měřeno od hrany obrubníku, v odůvodněných případech 1,7 m. Minimální volný průchod na nástupišti musí být 1,5 m.

Na zastávce směr Kolín doporučuji průchozí šířku ideálně 2,2 m, která musí zůstat volná v celé průchozí výšce, tj. min. 2,2 m (ve výšce 2,2m tedy zúžení průchodu max. na 2,0 m). Bude nutno upravit zkosení boční stěny přístřešku tak, aby vyhovoval uvedeným parametrům.

Pokud se týče přístřešku na zastávce směr Čáslav, vzhledem k nedostatku prostoru (už nyní je průchozí šířka pouze 1,5 m, bez lavičky 1,9 m), není možné jiné řešení bočnic, než v šířce lavičky.

Toto sdělení má platnost 2 roky.

Ing. Dana Ladrová
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Obdrží:

ProCírkvice z. s., IDDS: pn2tz7q